



ตรวจสอบสถานะของ flow switch  
หลังจากปั๊มทำงานไปแล้ว 1 นาที

close contact: run dry.

Remark: Auto-man เป็น Selector switch on-off-on

Flow reset:

1. press 'Alarm reset' 2sec long.
2. connect NC push button series flow switch.

|           |                             |                             |                  |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Title:    | <b>Booster pump.</b>        | Electronic pump controller: | <b>B300-flow</b> |
| Drawn by: | SMK Engineering Ltd., Part. | Revision:                   | 1                |
| Date:     | 15/12/2554                  | Sheet of:                   | 1                |